


1 / मसौदा 094/1C/24.8.20

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि 'अकेसिया पब्लिक स्कूल ,नथनपुर,देहरादून ' का निरीक्षण २०-०८-२०२० को किया गया है भवन प्रथम दृश्टया सामान्य श्रेणी का एवं मज़बूत प्रतीत हो रहा है तथा भवन निर्माण 'बिल्डिंग नेशनल कोड -2005' की मार्गदर्शिका के अनुसार पाया गया है ।


सहायक अभियन्ता  
प्रान्तीय सख्त, लॉनि०वि०.  
देहरादून


  
Principal  
ACACIA PUBLIC SCHOOL  
Nathanpur, Dehradun.

  
Manager  
Acacia Public School  
Nathanpur, D.Dun

विधालयों में सुरक्षा विशेषकर अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट  
 (ख) माध्यमिक विधालय हेतु चेकलिस्ट  
 अकेसिया पब्लिक स्कूल नत्थनपुर देहरादून

| सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिंदु   | निरिक्षण<br>आख्या |
|---|-------------------|
| क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट / इंजीनियर से बनवाया गया है ?   | हाँ               |
| क्या भवन का मानचित्र स्थानीय निकाय / प्राधिकरण / सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?   | हाँ               |
| क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊंचा है?   | नहीं              |
| क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.80 हेक्टेयर (18000 वर्ग मीटर) है  | नहीं              |
| क्या भवन के चारों ओर 6 मीटर खुला स्थान है ?   | तीन               |
| क्या मुख्य पहुँच मार्ग (approach road) की चौड़ाई 12 मीटर है ?   | नहीं              |
| क्या भवन की छत R C C की बनी है ? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गयी ?                             | हाँ               |
| क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेंट मसाले से बनी है ?   | हाँ               |
| क्या भवन की दीवारों / छतों में क्रैक है?  | नहीं              |
| क्या कक्षों की ऊंचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी० (ठण्डे क्षेत्रों में 3.0) है ?   | हाँ               |
| क्या विद्यालय के मुख्या द्वार (बाउंड्रीवाल गेट) की चौड़ाई 6 मी० एवं ऊंचाई 4.5 मी है ?   | हाँ               |
| क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल का न्यूनतम 10% है?  | हाँ               |
| क्या कक्षा में न्यूनतम 2 दरवाज़े हैं?   | हाँ               |
| क्या कक्षों में दरवाज़ों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी० ऊँचाई 2.0 ) है ?  | हाँ               |
| क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस(जीने) का प्राविधान है?  | हाँ               |
| क्या एक मंजिल से ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मि मी तथा ट्रेड 300 मि मी तथा राइजर 150 मि मी है ?                                | हाँ               |
| क्या भवन के कक्षों से जीने की अधिकतम दूरी 22.50 मी० है ?  | हाँ               |
| क्या भवन के कॉरिडोर की ऊंचाई न्यूनतम 2400 मि मी है ?  | हाँ               |
| क्या भवन में कोई ज्वलनशील पदार्थ (पेट्रोल / डीजल केरोसिन कुकिंग गैस पुराण फर्नीचर लकड़ी कोयला बांस आदि) मुख्या भवन में रखने की व्यवस्था है? | हाँ               |
| क्या भवन में रसोई घर मुख्या भवन में स्थित है ?  | नहीं              |
| क्या भवन की आंतरिक फिनिश में शीघ्र ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग तो नहीं किया गया?   | नहीं              |
| क्या भवन विकलांगों हेतु रैंप की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मि मी तथा सलोप 1:12 है ?  | हाँ               |
| क्या भवन की सीढ़िया छत पर खुलती है ?  | हाँ               |
| क्या भवन में मुख्य द्वार के अतिरिक्त आकस्मिक निकास की व्यवस्था है?  | हाँ               |


  
**Principal**  
**ACACIA PUBLIC SCHOOL**  
**Nathanpur, Dehradun.**


  
**Manager**  
**Acacia Public School**  
**Nathanpur, D. Dun**  
 सहायक अभियंता  
 प्रान्तिय क्षेत्र, लॉजिस्टिक्स,  
 देहरादून

10/05/24/1C/24.0.20

|  |      |
|--|------|
| क्या भवन के किसी भी ताल की रिहाइश क्षमता (occupancy load) 8 वर्ग मीटर प्रति व्यक्ति से अधिक तो नहीं है ? | नहीं |
| क्या सक्षम अधिकारी से भवन का स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है या नहीं ?                 | हाँ  |
| क्या 10 वर्ष के उपरांत भवन निरीक्षण की पुनः आवश्यकता है अथवा नहीं ?                                      | हाँ  |

सहायक अभियन्ता  
नगरीय सख्त, हा.नि.वि.0.  
देहरादून

  
Principal  
ACACIA PUBLIC SCHOOL  
Nathanpur, Dehradun.

  
Manager  
Acacia Public School  
Nathanpur, D.Dun